

SKU 90367

GARANTÍA:

- 11 meses, válido solo para equipos comercializados por ISOPREVENT.
- La violación del sello de seguridad anula toda garantía.

MANTENCIÓN PREVENTIVA:

- Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto.
- Controlar el peso del Equipo
- Si la aguja del manómetro se encuentra fuera de la zona verde, lleve el equipo a un servicio técnico certificado

ISOPREVENT LIMITADA

SERVICIO TÉCNICO
CERTIFICADO DS 44

Revisa el vídeo de:
Inspección Extintores



Mantenición Extintor 5 Kilos CO2

SERVICIO TÉCNICO CERTIFICADO
MANTENCIÓN



MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES

En cada servicio o solicitud de mantenimiento que ingrese al Servicio Técnico, rigurosamente debe contar con una Orden de Trabajo (OT), a su vez, todos los extintores serán sometidos a los siguientes pasos para realizar un proceso eficiente y seguro en todo momento, con un registro de cada etapa en los canales que se establezcan.

1. Antes de cualquier intervención, se verificarán siempre los sellos y dispositivo de seguridad para determinar si el extintor pudo haber sido utilizado o intervenido. En caso de haber sido utilizado o intervenido, proceda aplicar el proceso de recarga.
2. Realización siempre un examen riguroso de los tres elementos básicos de un extintor: Mecánicas, Extinción y Expulsión.
3. En caso de detectar cualquiera de estas características: Corrosión externa, golpe con abollón grave (evaluada por el encargado), equipos sin certificación, equipos sin mantenimiento en los últimos tres periodos, extintores obsoletos.
Se detendrá inmediatamente la tarea, cerrando la orden de trabajo y se retornarán los equipos.
4. En cada mantenimiento todos los extintores deben ser sometidos a lo siguiente:
 - a) Verificación del sello y dispositivo de seguridad para determinar si el extintor pudo haber sido utilizado.
 - b) Reemplazo del dispositivo de seguridad y colocación de un nuevo sello, con posterioridad al mantenimiento;
 - c) Examen externo del cilindro/tanque y componentes.
 - d) Examen interno del cilindro/tanque y cartucho/botellín.



- Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios.
- El uso inapropiado puede causar daños, el polvo químico.
- Puede causar irritación en pie y ojos, enjuague con abundante agua, si el problema persiste consulte con su médico.

AVENIDA TRES 3020 CERRILLOS, SANTIAGO

VENTAS@ISOPREVENT.CL |

229739002

+56 9 3922 7292 (WhatsApp)

Tienda Online con despacho a todo Chile

WWW.ISOPREVENT.CL